

Sp. zn.: S-KHSHK 09350/2025/4

Č. j.: KHSHK 18374/2025/HOK.JC/Ro

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

2. Kontrolující (jméno a příjmení, č. služebního průkazu):

Ing. Kristína Robová, číslo služebního průkazu 0195

Přizvané fyzické osoby (jméno a příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno a příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) **a důvod jejich přizvání:**

Magdalena Lukavcová, pověření pro přizvané osoby vydané pod č. j.: KHSHK 09350/2025/HOK.JC/Se dne 23. dubna 2025

- zaměstnanec Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř Hradec Králové (dále jen „ZÚ“)
- přizvána za účelem provedení odběru, analýzy vybraných ukazatelů na místě samém a odvozu vzorků vody z vodovodu pro veřejnou potřebu Rokytňany k laboratorní analýze pro stanovení vybraných ukazatelů dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“)

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Vodovod pro veřejnou potřebu – Rokytňany

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Obec Rokytňany, Horní Rokytňany 27, 507 23 Libáň, IČO 00578533

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu): ---

Marcela Hrušová, nar. 19.7.1951, Dolní Rokytňany 12, 507 23 Libáň

6. Kontrola zahájena dne: 24. dubna 2025 v 9:45 hodin.

úkonem: odběrem vzorku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu Rokytňany

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených pro provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu zákonem č. 258/2000 Sb.

8. Vzorky odebrány:

ano/č. protokolu o odběru vzorků: 13/2025

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískoviště a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Vyhodnocení laboratorních protokolů vodovodu pro veřejnou potřebu Rokytňany zaslaných do informačního systému PiVo – registr kvality pitné a rekreační vody za rok 2024-červenec 2025

den jeho provedení: 25. července 2025

10. Kontrolní zjištění:

/zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů (údaje, dokumenty, věci), z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí (např. sdělení konkrétní osoby, HACCP, provozní řád apod.)/

- při výkonu státního zdravotního dozoru (dále jen „SZD“) byl odebrán vzorek pitné vody z rozvodné sítě vodovodu pro veřejnou potřebu Rokytňany, odběrové místo: z výtokového kohoutu studené vody u dřezu v kuchyni v RD Dolní Rokytňany 12
- vzorek pitné vody byl odebrán přízvaným zaměstnancem ZÚ na základě vystavené objednávky KHS ke stanovení vybraných ukazatelů kráceného rozboru pitné vody rozšířené o stanovení obsahu volného chloru, chloritanů a chlorečnanů
- odběr byl proveden za přítomnosti Marcela Hrušová – starostky obce Rokytňany
o provedeném odběru vzorku pitné vody byl pořízen protokol o odběru č. 13/2025, který je byl předán kontrolované osobě v den odběru
- při vlastním odběru vzorku pitné vody z distribuční sítě vodovodu pro veřejnou potřebu Bačalky byly zaměstnancem ZÚ na místě stanoveny vybrané ukazatele:
volný chlor: 0,03 mg/l
teplota vody: 7,3 °C
pH vody: 11,9

Kontrolní šetření ukončeno v 9:55 hodin.

• vyhodnocení laboratorních výsledků:

- Na Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje byl dne 13. května 2025 doručen Protokol o zkoušce č. 38615 /2025 s výsledky vzorku pitné vody odebrané dne 24. dubna 2025 z výtokového kohoutu studené vody u dřezu v kuchyni v RD Dolní Rokytňany 12 zaměstnancem ZÚ.

Výše uvedený protokol o zkoušce vystavený ZÚ je nedílnou součástí tohoto protokolu o kontrole.

Hodnoty ověřovaných ukazatelů jakosti pitné vody (kráceného rozboru rozšířené o stanovení obsahu volného chloru, chloritanů a chlorečnanů) **vyhovují** požadavkům na jakost pitné vody stanoveným v příloze č. 1 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. Rozsah kráceného rozboru je stanoven v příloze č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. Ukazatel počty kolonií při 22 °C vykazuje hodnotu 4 KTJ/ml a ukazatel počty kolonií při 36° C vykazuje hodnotu 12 KTJ/ml - výsledek lze tedy hodnotit jako mikrobiologický ukazatel bez abnormálních změn, v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb.

- **poslední kontrola** – byla provedena v roce 2023 včetně odběru vzorku pitné vody.

Pitná voda (individuální zdroj)	Vyhovuje/Nevyhovuje
Zajištění jakosti pitné vody – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 zajišťuje, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb. § 3 odst. 1 a příl. č. 1 vyhlášky 252/2004 Sb.	vyhovuje
Kontrola jakosti pitné vody – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 zajišťuje odběr vzorků pitné vody a jejich laboratorní kontrolu, zda voda má jakost pitné vody § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.	vyhovuje
Rozsah a četnost kontroly jakosti pitné vody – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 zajišťuje odběr a kontrolu jakosti pitné vody v rozsahu a četnosti stanoveném prováděcím právním předpisem § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. § 4 a příloha č. 4 a č. 5 vyhlášky 252/2004 Sb.	vyhovuje
Vypracování provozního řádu – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 vypracovala provozní řád § 3c odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.	vyhovuje
Předložení provozního řádu a jeho změn OOVZ – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 předložila provozní řád a jeho změny ke schválení příslušnému OOVZ § 3c odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb.	vyhovuje
Opatření při nedodržení hodnoty ukazatele – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 neprodleně prošetřuje nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty jakéhokoli ukazatele, zjišťuje jeho příčinu a přijímá účinná nápravná opatření § 4 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.	vyhovuje
Kontrolování dodržování provozního řádu – Osoba uvedená v § 3 odst. 2 zajišťuje a kontroluje dodržování provozního řádu § 100 zákona č. 258/2000 Sb.	vyhovuje
Změna provozního řádu – Splnění povinnosti průběžně přezkoumávat a aktualizovat a vždy při změně podmínek provozu předkládat návrh změn provozního řádu ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Pokud nedochází ke změně předkládat návrh provozního řádu jednou za 6 let § 3c odst. 7 a § 100 zákona č. 258/2000 Sb.	vyhovuje

Závěr:

Z výše uvedeného vyplývá, že výkonem státního zdravotního dozoru v oblasti předmětu kontroly (plnění povinností stanovených pro provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu) nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: ---

Vzhledem k výsledku kontroly není požadováno.

12. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 25. července 2025

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 4

Příloha:

- protokol o zkoušce č. 38615/2025 –2 listy

Protokol byl vyhotoven v digitální podobě.

15. Podpisy kontrolujících:

Ing. Kristína Robová